


# Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, пер. Полевой, 78 «а», Интернет: www.oao-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1789/9**



## Отводы крутоизогнутые приварные

Отводы изготавливаются по **ТУ 24.20.40-002-40541846-2017**, предназначены для плавного изменения направления трубопровода. Отводы могут применяться для систем газоснабжения межпоселковых газопроводов и внеплощадных газопроводов, использующих газ в качестве топлива и сырья. Отводы предназначены для строительства наружных наземных газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°С. Отводы предназначены для строительства внутренних систем водоснабжения и отопления промышленных и бытовых зданий и сооружений.

Условное обозначение	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСU Дж/см <sup>2</sup> , при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Отвод 90 Ду-15*2,0-2,8	1,6	1	410	245	50	49	29	20	39 000	0,052
Отвод 90 Ду-20*2,0-2,8	1,6	2	410	245	50	49	29	20	39 000	0,087
Отвод 90 Ду-25*2,3-3,2	1,6	3	410	245	50	49	29	20	4 800	0,147
Отвод 90 Ду-32*2,3-3,5	1,6	4	410	245	50	49	29	20	4 800	0,158
Отвод 90 Ду-40*2,3-3,5	1,6	5	410	245	50	49	29	20	4 800	0,238
Отвод 90 Ду-50*2,3-3,5	1,6	6	410	245	50	49	29	20	4 800	0,485
Отвод 90-76X3,5 (Ду-65)	1,6	7	410	245	50	49	29	20	4 800	0,976
Отвод 90-89X3,5 (Ду-80)	1,6	8	410	245	50	49	29	20	1 980	1,349
Отвод 90-108X3,5 (Ду-100)	1,6	9	410	245	50	49	29	20	1 200	1,983
Отвод 90-133X3,5 (Ду-125)	1,6	10	410	245	50	49	29	20	640	2,85
Отвод 90-159X4 (Ду-150)	1,6	11	410	245	50	49	29	20	4,6	4,6

Форма кромки по ГОСТ 16037-80 присоединительных концов отводов должна соответствовать при толщине до 5мм - типу С2. Отводы изготавливаются для газопроводов низкого давления газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см<sup>2</sup>) и в других случаях, предусмотренных СНиП 2.04.08.-87, допускается изготавливать отводы из труб по ГОСТ 10705-80 из полуспокойной и кипящей стали по ГОСТ 380-94 и отводы из труб по ГОСТ 3262-75. Материал - сталь 20 по ГОСТ 1050-80, сталь спокойная марок Ст2, Ст3 по ГОСТ 380-94.

ОТК

Ктиторов Э.А.

Дата: 22.11.2022

